

DOĞRUDAN TEMİN İLAN

“KIRIKKALE DELİCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KAZAN DEĞİŞİMİ İŞİ” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin 22.01.2021 Cuma günü saat 14:00'e kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi'ne kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: DELİCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KALORİFER KAZANI ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Sayfa 1 / 2

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	25.202.1111	(300.000 kcal/h) 350 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)	Adet	1,000	
		Teknik Tarifi: Q <= 500 kW, 6 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-5 Q> 500 kW, 5 Bar konstrüksiyon basıncına kadar; TS 497 Q <= 500 kW, 5 Bar konstrüksiyon basıncından büyükler için; TS 12953 Q> 500 kW, 5 Bar konstrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q <= 500 kW, 0,5 Bar konstrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Q> 500 kW, 0,5 Bar konstrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953 Katı yakıtlı, onaylı Projesine uygun konstrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.			
2	25.202.1111/DMrtj	Demontaj, (300.000 kcal/h) 350 kW, Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında)	Adet	1,000	
		Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir.			
3	25.264.1001	20 Ø mm (3/4"), DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun)	Adet	1,000	
		Teknik Tarifi: Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktır.)			
4	25.250.2101	Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE	Adet	1,000	
		Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak işyerinde temini ve projesine uygun yere montajı.			
5	25.250.2201	Ø=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HİDROMETRE (TS-617)	Adet	1,000	
		Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda; skalası kolay okunabilir büyük bölüntülü su basıncını gösterir ibresi ve ayrıca su seviyesini gösterir ayarlanabilir kırmızı ibresi bulunan 3 ağızlı musluğu ile komple hidrometrenin işyerine temini ve yerine montajı.			
6	PIYASA-1	KALORİFER KAZANI HURDA BEDELİ	KÇ	-3.250,000	
7	PIYASA-2	KALORİFER TESİSATININ GİDİŞ VE DÖNÜŞ KOLLEKTÖRLERİNİN , KAZAN BACASININ YENİ KAZANA GÖRE AYARLANMASI VE MONTAJININ YAPILMASI MEVCUT KAZAN FANININ YERİNE MONTAJI	AD	1,000	
8	PIYASA-3	YENİ KAZANA GÖRE KAZAN CEHENNEMLİĞİNİN YAPILMASI VE KAZAN KAİDESİNİN YENİDEN AYARLANMASI	AD	1,000	

DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)

Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../.../2021

SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN

S.No	BİRİM FİYATA ESAS İŞ	MİKTARI	ÖLÇÜSÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOPLAM:					

Teklif verenin Adı Soyadı
Firma Kaşesi ve İmzası